

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК «ПРОРАБ»

Перечень выполненных работ по постановлениям Государственной Жилищной Инспекции

№ п/п	Адрес дома	Сведения о выполненных работах	Номер и дата постановления
1	г. Геленджик, мкр. Парус,13	<p>1. устранены течи в стояках, подводках к запорно-регулирующей и водоразборной арматуре систем водоотведения и холодного водоснабжения в сантехнических комнатах;</p> <p>2. устранены утечки, протечки, закупорки, засоры, дефекты при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры, срывы гидравлических затворов, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцы в местах соединения труб, дефекты в гидравлических затворах санитарных приборах и негерметичности стыков соединений в системах канализации;</p> <p>3. проведены профилактические работы (осмотры, наладка систем), планово-предупредительные ремонты, устранены крупные дефекты в строительно-монтажных работах по монтажу систем водопровода и канализации.</p>	№ 002034 и №002035 от 23.01.2014г.
2	г. Геленджик, ул.Пушкина, 5	<p>1. заменены, в помещениях повышенной опасности поражения электрическим током (душевые комнаты), светильники без изоляционного влагостойкого материала;</p> <p>2. оборудованы защитными кожухами электrorаспределительные коробки в местах общего пользования (санитарные узлы, душевые комнаты, коридоры, лестничные марши, кухни);</p> <p>3. заменена электропроводка и отдельные электроприборы;</p> <p>4. произведена замена вентилей, удалена ржавчина с задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования системы горячего водоснабжения;</p> <p>5. устранены течи в стояках, подводках к запорно-регулирующей и водоразборной арматуре;</p> <p>6. заменены трубы горячего водоснабжения;</p> <p>7. проведены профилактические работы (осмотры, наладка систем), планово-предупредительные ремонты, устранены крупные дефекты в строительно-монтажных работах по монтажу систем водопровода и канализации;</p>	№001313 от 29.08.2013г.

		<p>8. устранены утечки, протечки, дефекты при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры, негерметичности стыков соединений в системах канализации;</p> <p>9. установлена изоляция труб водопровода и канализации;</p> <p>10. устранена ржавчина с систем водопровода и канализации;</p> <p>11. упорядочена периодичность проведения ремонта подъездов;</p> <p>12. выполнены работы по покраске, побелке и штукатурке стен и потолков в местах общего пользования (душевые комнаты, коридоры, лестничные марши).</p>	
3	г. Геленджик, ул. Полевая, 29, мкр. Северный, 10, мкр. Парус, 13, ул. Орджоникидзе, 15	<p>1. Выполнены работы по укладке тепловой изоляции внутридомовых систем горячего водоснабжения и центрального отопления;</p> <p>2. установлены изолирующие щиты с направлением теплоносителей.</p>	№001700 от 05.11.2013г.
4	г. Геленджик, ул. Островского, 135/1, кв. 46	1. электрический счетчик (СО-2) подключен к энергоснабжения, провода несущие нагрузку присоединены к автомату ВА 47-29, 16А,	№ 002023 и №002027 от 23.01.2014г.
5	г. Геленджик, мкр. Парус, 13	<p>1. произведена укладка напольной плитки на лестничных площадках;</p> <p>2. произведен монтаж поручней с 1 по 8 этаж;</p> <p>3. устранены причины проникновения влаги в общественных места, коммунальной квартиры №6</p>	<p>№000318 от 05.03.2015г.</p> <p>Подано заявление об обжалование постановления в арбитражный суд</p>
6	г. Геленджик, ул. Красная, 8	<p>Согласно технического отчета №23-01/15-7-ЭТЛ от 23.01.2015г. проведены:</p> <p>1. проверка заземления оболочки электрокабеля;</p> <p>2. замеры сопротивления изоляции проводов;</p> <p>3. техническое обслуживание внутридомовых электросетей</p> <p>4. контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.</p>	<p>№000320 от 05.03.2015г.</p> <p>Подано заявление об обжалование постановления в арбитражный суд</p>